



APTITUDE des SOLS à l'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Zones d'assainissement autonome avec possibilité d'infiltration dans les sols:

- Vert:** Terrain perméable.
 - > Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - épandage en pente.
 - Terrain moyennement perméable, dissipation des eaux possible sous conditions
 - Sur parcelles bâties: Filtré fosse septique toutes eaux - épandage en pente toléré pour les bâtiments existants sous conditions. La densification est déconseillée.
 - Sur parcelles non bâties: Les franges Vert 2 indiquent les zones les plus aptes à la dissipation. La dissipation des eaux est possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.
- Orange:** Terrain moyennement perméable.
 - > Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé sous réserve des possibilités de rejet.
 - Epandage possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.
 - Infiltration possible. Zone sensible et/ou risque de désaturation.
- Rouge:**
 - > Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé étanche sous réserve des possibilités de rejet.
 - (Étude géopédologique et géotechnique conseillée).

Possibilités de rejet:

Limite des sous bassins versants
Nombre d'habitants/Nbre d'éq-habitants
Indice de saturation Nbre d'éq/hab existants / Nbre d'éq/hab critiques

Indice saturé	Indice presque saturé	Indice non saturé
Rejet déconseillé	Rejet tolérable	Rejet possible

Département de la Haute-Savoie
 Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
 Commune de CERNEX
 Annexes Sanitaires
 Volet Eaux Usées

Zone d'assainissement collectif:

- Assainissement collectif existant
- Réseau EU existant
- Assainissement collectif futur à court, moyen et long terme

Zone d'assainissement non collectif:

- Assainissement collectif existant
- Fosse
- EP Existant

Divers:

- Contour PLU (zones U et AU)
- Réseau hydrographique
- Zone Humide (inventaire départemental)
- Périmètre de protection de captage (PI, immédiat; PR, rapproché; PE, éloigné)
- Bâtiment mise à jour non cadastré (à la date d'approbation du PLU)

CERNEX conforme par M. Le Maire et sa pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 17 mai 2022 approuvant le PLU de Cernex.
 Monsieur Le Maire,

Date : Mars 2022
 Echelle : 1/5 000
 Fichier : AS_EU_Cernex.dwg
 Dessin : S. BRUN

NICOT INGENIEURS CONSEILS
 100, rue de la République
 74000 ANNECY-LE-VIEUX
 Tél : 04 50 24 20 97
 www.nicot-engineers.com
 EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

« Origine Coastline (c) Droits de l'Etat Réservés » « Reproduction Interdite »